



Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach StromNEVStrukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	46,0	195,5	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			28.370	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		45.928.408	17.108.462	23.585.509	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		72	68	5784	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			10.253	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,43	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,78	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,54%	0,60%	1,50%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	261.981	102.798	354.288	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			719.067	kWh
	Kosten der Verlustenergie			39.332,96	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			54,70	€/MWh